



ARPAL

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI GENOVA
U.O LABORATORI E RETI DI MONITORAGGIO
VIA MONTESANO, 5 - TEL. 8462421 - FAX 8462422

Campione in analisi : Piastrina rivestita con prodotto CHEMI-TECH P.U. presentato da : Rarimport S.r.l. Via Greto di Cornigliano ,6R -16152 Genova , Italy

N. registro analisi : 22863

Determinazione della migrazione globale :

Migrazione globale (mg/dm²) : 0.93

La metodologia adottata è quella prevista dalla Circ. del Min. della Sanità 02/12/1978 n.102 .
Agente simulante : acqua bidistillata
Condizioni di contatto : Temperatura = 40°C ; Tempo = 24 ore

CONCLUSIONI

Per la determinazione effettuata il campione è conforme a quanto previsto dal D.M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto è da ritenersi compatibile al contatto con acqua potabile.

Genova , **26 NOV. 2001**

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Eugenio Gollo

