



RELATÓRIO Nº 00/07/ATQ

TESTE A MATERIAIS EM CONTACTO COM A ÁGUA

Material em ensaio

Firma: Cardoso & Carvalhão

Tipo de material: Testes a Materiais

Tipo de provete: Produto Thortex - Chemi-Tech PU

Data do início dos ensaios: 2000/06/21

Data da conclusão dos ensaios: 2000/17/08

Método de ensaio

Adaptação da norma British Standard BS 6920: "Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water", partes 1 "Specifications e 2 "Methodos of test".

Apreciação de resultados

Os resultados obtidos contam nos relatórios de ensaio nºs 00/1042/SQM, 00/314/SQO e 00/284/SMB, em anexo.

Para apreciação dos resultados tomaram-se como referência os limites estabelecidos no Decreto-Lei nº 236/98, para águas destinadas a consumo humano ou, na inexistência destes, os limites estabelecidos na norma britânica acima indicada.

Os parâmetros analisados no extrato final estão em conformidade com o Decreto-Lei nº 236/98, referente a águas destinadas a consumo e com a norma BS 6920.

P^o O Director

Maria João Benoliel

(Maria João Benoliel)

O Responsável do ATQ

Rui Neves Carneiro

(Rui Neves Carneiro)